

**Испытательный центр
ООО ИЦ «Ресурс»**

Адрес: 300026 г. Тула,
пр. Ленина, 108, оф. 311А

Аттестат аккредитации
МОО «МАК»- «СовАсК»
№ SSAQ 000.10.1.0355
Зарегистрирован в Реестре
02 апреля 2018г

**Протокол № 359/20 от 21.10.2020 г.
определение физико-механических характеристик
мелкозернистого бетона**

Заказчик: ООО «БРИК ВОЛЛ»

Наименование продукции: бетон мелкозернистый В60 Втв 6,8 F300 ГОСТ 26633-2015 для производства облицовочных архитектурно-декоративных бетонных изделий для навесных фасадных систем (НФС) по ТУ 23.69.19-001-45383010-2020.

Основание для проведения испытаний: акт отбора образцов № 10 от 22.09.2020 г.

Сведения об образцах:

-образцы – кубы бетона размером 10,0x10,0x10,0 см.

Дата испытаний: 20-21.10.2020г

Методика и оценка испытаний: ГОСТ 12730.3-78, ГОСТ 12730.1-78,
ТУ 23.69.19-001-45383010-2020.

Результаты испытаний см. таблицу 1.

Таблица 1. Результаты испытаний:

Измеряемый показатель	Нормативное значение по ТУ23.69.19-001-45383010-2020	Результаты испытаний
Водопоглощение	Не более $\leq 7\%$	1,3%
Плотность	1800-2500 кг/м ³	2350 кг/м ³

Директор ООО ИЦ «Ресурс»



Гудков А.Н.

Испытание провел:

Барбовский Р.В.